



mak Technika Połączeń Rurociągów i Armatury

Przedsiębiorstwo MAK, 92-103 Łódź, ul. Brzezińska 38, tel/fax. (0-42) 656 60 16, 656 60 17
www.mak-armatura.com.pl e-mail: mak@mak-armatura.com.pl

Łódź, 21.07.2010 r.

Deklaracja zgodności nr 3/2010

1. Producent wyrobu budowlanego: FUCOLI-SOMEPAL, importer MAK
 2. Nazwa wyrobu budowlanego: złącza i kształtki żeliwne
 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 27.21.20.-50.59
 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
instalacje do przesyłania wody do picia, na potrzeby gospodarcze i nieagresywne ścieki.
 5. Specyfikacja techniczna:
 - PN-EN 545 „Rury i kształtki żeliwne”
 - PN-EN 1092-2 „Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne”
 - Atest higieniczny nr HK/W/0600/01/2009
 6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: wykonanie z epoksydowanego żeliwa sferoidalnego, kołnierze na PN 10 i PN 16, nie wpływa na jakość wody do picia.
 7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeśli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:
- nie przeprowadzano.
- Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby z partii określonej w punkcie 6 są zgodne z dokumentami odniesienia występującymi w punkcie 5.

Przedsiębiorstwo **MAK**
Paweł Koliński
P. Koliński
pełnomocnik